



SALA WIELOFUNKCYJNA  
(REKREACYJNA)  
6.5m X 13m

NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA:	POWIERZCHNIA (m <sup>2</sup> )	WYS. POM. (m)	POSADZKA
1.0	WIATROŁAP KOMUNIKACJA	4,2500	H=3,30	PLYTKI CERAMICZNE
1.1	POKÓJ INSTRUKTORA/SZATNIA	16,5200	H=3,30	PLYTKI CERAMICZNE
1.2	SANITARIAT	16,0000	H=3,30	PLYTKI CERAMICZNE
1.3	POM. TECHNICZNE	6,2000	H=3,30	PLYTKI CERAMICZNE
1.4	WC DAMSKI	13,1500	H=3,30	PLYTKI CERAMICZNE
1.5	WC MĘSKI/ WC NIEPEENOSP.	4,5000	H=3,30	PLYTKI CERAMICZNE
1.6	POM. ANEKSU KUCHENNEGO	6,4000	H=3,30	PLYTKI CERAMICZNE
1.7	SALA WIELOFUNKCYJNA (REKREACYJNA)	84,5000	H=3,30	PLYTKI CERAMICZNE
1.8	POM. POMOCNICZE	16,5000	H=3,30	PLYTKI CERAMICZNE
1.9	POM. POMOCNICZE	2,5000	H=3,30	PLYTKI CERAMICZNE
1.10	SUMA POWIERZCHNI:	8,3000	H=3,30	PLYTKI CERAMICZNE
		%[u6%ds\,]		

- LEGENDA:
- PROJ. PODCIĄGI
  - PROJ. IZOLACJA TERMICZNA ŚCIAN
  - PROJ. ŚCIANY MUROWANE
  - PROJ. KOMINY WENTYLACYJNE I SPALINOWE
  - PROJ. STOLARKA OKIENNA
  - PROJ. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA
  - PROJ. STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
  - PROJ. WEJŚCIA DO BUDYNKU
  - PROJ. RURY SPUSTOWE

- LEGENDA:
- obwód 1, 11.
  - obwód 2, 12.
  - obwód 3, 13.
  - obwód 4, 14.
  - obwód 5.
  - obwód 6.
  - obwód 7.
  - obwód 8.
  - obwód 9.
  - obwód 10.
  - gniazdo podtynkowe P+N+PE, podwójne, IP20
  - gniazdo podtynkowe P+N+PE, pojedyncze, IP44
  - dwa pojedyncze gniazda podtynkowe P+N+PE, IP44
  - punkt zasilania
  - TR - tablica rozdzielcza

- UWAGA:
- Instalację układać pod tynkiem, stosować osprzęt podtynkowy.
  - Gniazda instalować na wysokościach podanych na rysunku. Gdy nie jest podana wysokość instalacji, gniazda montować na wysokości 0,3m nad posadzką.
  - Punkty zasilania zakończyć w elektroinstalacyjnej puszcze podtynkowej o stopniu szczelności IP44.

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"						skala
Marek Masłowski						
projektował	mgr inż. Tomasz Sulch	SLK/1079/PWOE/05	elektryczna	09.2016 rok		1:50
sprawdził	mgr inż. Adam Panicz	SLK/0622/PWOE/05	elektryczna	09.2016 rok		
TEMAT:	BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH					stadium
INWESTOR:	STOWARZYSZENIE "WSPÓLNE DLA ROZWOJU SOŁECTWA ZAWODZIE" ZAWODZIE 42-260, UL. DŁUGA 120, GMINA POCZESNA.					PB
OB. EXT.:	BUDYNEK "LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI DLA SOŁECTWA ZAWODZIE"					nr rys.
ADRES:	ZAWODZIE GMINA POCZESNA, UL. KOLEJOWA DZ. NR 358, OBRĘB ZAWODZIE					1/E
TYTUŁ RYSUNKU	Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania.					