



- LEGENDA:
- PROJ. ŁAWY KOMINIARSKIE
  - PROJ. STOPY KOMINIARSKIE
  - PROJ. KĄT NACHYLENIA POŁACI DACHOWEJ  
17°
  - PROJ. RYNNY I RURY SPUSTOWE
  - PROJ. KOMINY WENTYLACYJNO - SPALINOWE

- LEGENDA
- zwód poziomy/przewód odprowadzający drut FeZn Ø8mm,
  - iglica kominowa,
  - wypust uziemienia fundamentowego ze złączem kontrolnym na elewacji,
  - ZK ■ - złącze krzyżowe 4-otworowe,
- Uwagi
1. Instalację odgromową wykonać w IV klasie LPS,
  2. Jako zwody poziome należy zastosować drut FeZn Ø8mm układany na uchwyłach systemowych na powierzchni dachu,
  3. Jako przewody odprowadzające należy zastosować drut FeZn Ø8mm ułożony w rurach osłonowych pod elewacją,
  4. Przewody odprowadzające połączyć trwale ze zbrojeniem fundamentowym,
  4. Całość należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"						
Marek Masłowski						
	nazwisko	uprawnienia	branża	data	podpis	skala
projektował	mgr inż. Tomasz Sulch	SLK/1079/P00E/05	elektryczna	09.2016 rok		1: 50
sprawdził	mgr inż. Adam Panicz	SLK/0622/PWCE/05	elektryczna	09.2016 rok		
TEMAT:	BUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH					stadium
INWESTOR:	STOWARZYSZENIE "WSPÓLNIE DLA ROZWOJU SOŁECTWA ZAWODZIE"					PB
OB. IEXT.:	BUDYNEK "LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI DLA SOŁECTWA ZAWODZIE"					nr rys.
ADRES:	ZAWODZIE GMINA POCZESNA, UL.KOLEJOWA DZ. NR 358, OBRĘB ZAWODZIE					3/E
TYTUŁ RYSUNKU	Plan instalacji odgromowej.					